

Российская Федерация
Краснодарский край г. Краснодар
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
город КРАСНОДАР

**муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение муниципального
образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного
вида № 106»**

ИНН 2311043787 / ОГРН 1022301818461
350039, Краснодарский край, Краснодар г,
ул. им. Вавилова, д. 3
тел./факс (861) 228-21-66
№ 68 от 28.08.2020г.

Руководителю федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

Потёмкиной М.А

ОТЧЕТ
об исполнении предписания № 401п-05-2019

Пункты предписания	Содержание	Устранение	Сроки выполнения
п. 6.13	Количество спальных мест не соответствует списочному составу детей в группах, часть кроватей с нарушенным гигиеническим покрытием.	п. 6.13 выполнен частично.	Количество спальных мест полностью соответствует списочному составу детей в группах. Приобретены новые кровати в группах № 9,13,8,16,14
п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5	Помещения детского дошкольного учреждения: медицинский блок, рекреация, прачечная, складское помещение для хранения плодоовощной продукции – требует проведения капитального ремонта. В групповых линолеум требует проведения ремонта: старый, изношенный, местами изорван, не прилегает к плинтусам.	п.п.5.1,5.2, 5.4,5.5 выполнены частично.	В медицинском блоке планируется проведение ремонта, из четырех рекреаций в двух проведен капитальный ремонт, в прачечной в настоящее время сделан капитальный ремонт, складское помещение для хранения плодоовощной продукции отремонтировано полностью. В групповых комнатах частично линолеум заменен и прилегает к плинтусам.

п.п. 4.35,5.1, 5.2,5.4, 5.5	Постирочная (прачечная) требует проведения ремонта с заменой оборудования, сантехнического оборудования, демонтажем неисправного, устаревшего оборудования.	п.п. 4.35,5.1, 5.2,5.4, 5.5 выполнены полностью	В постирочной (прачечная) проведен капитальный ремонт с заменой сантехнического оборудования, демонтажем неисправного, устаревшего оборудования.
п. 3.21	Асфальтное покрытие на территории детского сада и контейнерами для сбора ТБО изношено, имеет выбоины, ограждение отсутствует.	п. 3.21 выполнено полностью	Асфальтное покрытие на территории детского сада и контейнерами для сбора ТБО полностью заменено на новое и возведено ограждение.